ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

ATC 01-162 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 6546/1

Vlasnik uzorka:	J.K.P. ”Kučevo”, Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Naručilac ispitivanja:	J.K.P. ”Kučevo”, Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Osnov uzorkovanja:	Ugovor
Identifikacioni broj uzorka:	**V7636**
Vrsta uzorka:	Voda za piće (15)
Vodni objekat:	Gradski vodovod
Tačka uzorkovanja:	Direkcija JKP Kučevo
Mesto, datum i vreme uzorkovanja:	Kučevo, 09.10.2026 10:05h
Način pakovanja i količina:	Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml
Način uzorkovanja:	Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009
Uzorkovao:	Milija Krstić, teh.uzorkivač
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Temperatura transporta:	7.0 °C (P -M-P-V-1 1))
Datum i vreme prijema uzorka:	09.10.2026 12:26h
Datum izrade izveštaja:	14.10.2026

Dostaviti:
1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:

M.P.

dr Teodora Marjanović, spec.higijene, načelnik odeljenja

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Об 286е

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine REZULTAT TERENSKIH MERENJA	Broj: **6546/1** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7636**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Datum izvršenja: 09.10.2026	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**
1	Temperatura vazduha	°C	P -M-P-V-1 1)	-	24.0
2	Temperatura vode	°C	P -M-P-IV-1 1)	-	19.0
3	Sadržaj rezidualnog hlora	mg/l	P -M-P-V-18/A 1)	≤ 0.5	0.2

1)Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:
Milija Krstić, teh.uzorkivač

Rezultate verifikovao:
dr Teodora Marjanović, spec.higijene, načelnik odeljenja

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: **6546/1** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7636**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Primljeno: 09.10.2026	Završeno: 12.10.2026
Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**	Merna nesigurnost
1	Miris	-	P -M-P-IV-2 4)	Bez	Bez	/
2	Ukus	-	P -M-P-IV-2 4)	Bez	-	/
3	Mutnoća	NTU	V.M. 33 5)	≤ 1	< 0.10	/
4	Boja	Co-Pt	P -M-P-IV-5-B 4)	≤ 5	< 5	/
5	pH vrednost	-	P -M-P-IV-6-A 4)	6.8 - 8.5	7.14	0.13
6	Nitrati (kao NO_3)	mg/l	P -M-P-V-31-C 4)	≤ 50.0	2.3	0.17
7	Nitriti (kao NO_2)	mg/l	P -M-P-V-32-A 4)	≤ 0.03	< 0.005	/
8	Amonijak (kao NH_3)	mg/l	P -M-P-V-2-B 4)	≤ 0.5	< 0.050	/
9	Hloridi	mg/l	SRPS ISO 9297:1997 SRPS ISO 9297/1:2007	≤ 250	12.9	1.16
10	Utrošak $KMnO_4$	mg/l	P -M-P-IV-9-A 4)	≤ 12	1.88	0.197
11	Elektroprovodljivost	µS/cm	P -M-P-IV-11 4)	≤ 2500	637	16.5

4)Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
5)V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:
Marina Paunović, spec.sanit.hem.

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

З Павловић

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA	Broj: **6546/1** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7636**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Primljeno: 09.10.2026	Završeno: 14.10.2026
Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**
1	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija	cfu/ml	P - deo 2.a.1, M - 1.1 [2)]	≤ 10	< 1
2	Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 2.1 [2)]	0	< 1
3	Koliformne bakterije fekalnog porekla	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 2.2 [2)]	ne sme da sadrži	< 1
4	Streptokoke fekalnog porekla	u 100 ml	VM. MB.2 [3)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
5	Proteus vrste	u 100 ml	P - deo 2.a.1, M - 4.1 [2)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
6	Pseudomonas aeruginosa	u 100 ml	P - deo 2.a.1, M - 6.1 [2)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
7	Sulfitoredukujuće klostridije	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 5.1 [2)]	0	< 1

[2)]Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
[3)]V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:
Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

ATC 01-162 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 6546/2

Vlasnik uzorka:	J.K.P. ”Kučevo”, Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Naručilac ispitivanja:	J.K.P. ”Kučevo”, Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Osnov uzorkovanja:	Ugovor
Identifikacioni broj uzorka:	**V7637**
Vrsta uzorka:	Voda za piće (15)
Vodni objekat:	Gradski vodovod
Tačka uzorkovanja:	Pijaca - prodavnica
Mesto, datum i vreme uzorkovanja:	Kučevo, 09.10.2026 10:10h
Način pakovanja i količina:	Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml
Način uzorkovanja:	Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009
Uzorkovao:	Milija Krstić, teh.uzorkivač
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Temperatura transporta:	7.0 °C (P -M-P-V-1 1))
Datum i vreme prijema uzorka:	09.10.2026 12:26h
Datum izrade izveštaja:	14.10.2026

Dostaviti:
1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:

M.P.

dr Teodora Marjanović, spec.higijene, načelnik odeljenja

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Об 286е

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine REZULTAT TERENSKIH MERENJA	Broj: **6546/2** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7637**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Datum izvršenja: 09.10.2026	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**
1	Temperatura vazduha	°C	P -M-P-V-1 1)	-	22.0
2	Temperatura vode	°C	P -M-P-IV-1 1)	-	18.0
3	Sadržaj rezidualnog hlora	mg/l	P -M-P-V-18/A 1)	≤ 0.5	0.3

1)Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:
Milija Krstić, teh.uzorkivač

Rezultate verifikovao:
dr Teodora Marjanović, spec.higijene, načelnik odeljenja

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: **6546/2** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7637**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Primljeno: 09.10.2026	Završeno: 12.10.2026
Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**	Merna nesigurnost
1	Miris	-	P -M-P-IV-2 4)	Bez	Bez	/
2	Ukus	-	P -M-P-IV-2 4)	Bez	-	/
3	Mutnoća	NTU	V.M. 33 5)	≤ 1	1.00	0.068
4	Boja	Co-Pt	P -M-P-IV-5-B 4)	≤ 5	< 5	/
5	pH vrednost	-	P -M-P-IV-6-A 4)	6.8 - 8.5	7.12	0.13
6	Nitrati (kao NO_3)	mg/l	P -M-P-V-31-C 4)	≤ 50.0	2.4	0.18
7	Nitriti (kao NO_2)	mg/l	P -M-P-V-32-A 4)	≤ 0.03	< 0.005	/
8	Amonijak (kao NH_3)	mg/l	P -M-P-V-2-B 4)	≤ 0.5	< 0.050	/
9	Hloridi	mg/l	SRPS ISO 9297:1997 SRPS ISO 9297/1:2007	≤ 250	13.1	1.18
10	Utrošak $KMnO_4$	mg/l	P -M-P-IV-9-A 4)	≤ 12	1.69	0.177
11	Elektroprovodljivost	µS/cm	P -M-P-IV-11 4)	≤ 2500	645	16.7

4)Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
5)V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:
Marina Paunović, spec.sanit.hem.

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

З Павловић

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA	Broj: **6546/2** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7637**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Primljeno: 09.10.2026	Završeno: 14.10.2026
Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**
1	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija	cfu/ml	P - deo 2.a.1, M - 1.1 [2)]	≤ 10	< 1
2	Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 2.1 [2)]	0	< 1
3	Koliformne bakterije fekalnog porekla	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 2.2 [2)]	ne sme da sadrži	< 1
4	Streptokoke fekalnog porekla	u 100 ml	VM. MB.2 [3)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
5	Proteus vrste	u 100 ml	P - deo 2.a.1, M - 4.1 [2)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
6	Pseudomonas aeruginosa	u 100 ml	P - deo 2.a.1, M - 6.1 [2)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
7	Sulfitoredukujuće klostridije	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 5.1 [2)]	0	< 1

[2)]Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
[3)]V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:
Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

ATC 01-162 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 6546/3

Vlasnik uzorka:	J.K.P. ”Kučevo”, Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Naručilac ispitivanja:	J.K.P. ”Kučevo”, Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Osnov uzorkovanja:	Ugovor
Identifikacioni broj uzorka:	**V7638**
Vrsta uzorka:	Voda za piće (15)
Vodni objekat:	Gradski vodovod
Tačka uzorkovanja:	Izvorište ”Mlaka” - hlorisana voda
Mesto, datum i vreme uzorkovanja:	Kučevo, 09.10.2026 10:20h
Način pakovanja i količina:	Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml
Način uzorkovanja:	Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009
Uzorkovao:	Milija Krstić, teh.uzorkivač
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Temperatura transporta:	7.0 °C (P -M-P-V-1 1))
Datum i vreme prijema uzorka:	09.10.2026 12:26h
Datum izrade izveštaja:	14.10.2026

Dostaviti:
1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:

M.P.

dr Teodora Marjanović, spec.higijene, načelnik odeljenja

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Об 286е

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine REZULTAT TERENSKIH MERENJA	Broj: **6546/3** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7638**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Datum izvršenja: 09.10.2026	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**
1	Temperatura vode	°C	P -M-P-IV-1 1)	-	17.0
2	Sadržaj rezidualnog hlora	mg/l	P -M-P-V-18/A 1)	≤ 0.5	0.5
4	Temperatura vazduha	°C	P -M-P-V-1 1)	-	22.0

1)Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:
Milija Krstić, teh.uzorkivač

Rezultate verifikovao:
dr Teodora Marjanović, spec.higijene, načelnik odeljenja

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: **6546/3** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7638**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Primljeno: 09.10.2026	Završeno: 12.10.2026
Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**	Merna nesigurnost
1	Miris	-	P -M-P-IV-2 4)	Bez	Bez	/
2	Ukus	-	P -M-P-IV-2 4)	Bez	-	/
3	Mutnoća	NTU	V.M. 33 5)	≤ 1	0.77	0.052
4	Boja	Co-Pt	P -M-P-IV-5-B 4)	≤ 5	< 5	/
5	pH vrednost	-	P -M-P-IV-6-A 4)	6.8 - 8.5	7.08	0.13
6	Nitrati (kao NO_3)	mg/l	P -M-P-V-31-C 4)	≤ 50.0	2.3	0.17
7	Nitriti (kao NO_2)	mg/l	P -M-P-V-32-A 4)	≤ 0.03	< 0.005	/
8	Amonijak (kao NH_3)	mg/l	P -M-P-V-2-B 4)	≤ 0.5	< 0.050	/
9	Hloridi	mg/l	SRPS ISO 9297:1997 SRPS ISO 9297/1:2007	≤ 250	12.9	1.16
10	Utrošak $KMnO_4$	mg/l	P -M-P-IV-9-A 4)	≤ 12	1.82	0.191
11	Elektroprovodljivost	µS/cm	P -M-P-IV-11 4)	≤ 2500	648	16.8

4)Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
5)V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:
Marina Paunović, spec.sanit.hem.

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

З Павловић

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA	Broj: **6546/3** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7638**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Primljeno: 09.10.2026	Završeno: 14.10.2026
Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**
1	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija	cfu/ml	P - deo 2.a.1, M - 1.1 [2)]	≤ 10	< 1
2	Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 2.1 [2)]	0	< 1
3	Koliformne bakterije fekalnog porekla	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 2.2 [2)]	ne sme da sadrži	< 1
4	Streptokoke fekalnog porekla	u 100 ml	VM. MB.2 [3)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
5	Proteus vrste	u 100 ml	P - deo 2.a.1, M - 4.1 [2)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
6	Pseudomonas aeruginosa	u 100 ml	P - deo 2.a.1, M - 6.1 [2)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
7	Sulfitoredukujuće klostridije	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 5.1 [2)]	0	< 1

[2)]Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
[3)]V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:
Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs
centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

ATC 01-162 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 6546/4

Vlasnik uzorka:	J.K.P. ”Kučevo”, Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Naručilac ispitivanja:	J.K.P. ”Kučevo”, Kučevo, Trg Veljka Dugoševića Br.34
Osnov uzorkovanja:	Ugovor
Identifikacioni broj uzorka:	**V7639**
Vrsta uzorka:	Voda za piće (15)
Vodni objekat:	Gradski vodovod
Tačka uzorkovanja:	Izvorište ”Mlaka” - sirova voda
Mesto, datum i vreme uzorkovanja:	Kučevo, 09.10.2026 10:25h
Način pakovanja i količina:	Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml
Način uzorkovanja:	Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009
Uzorkovao:	Milija Krstić, teh.uzorkivač
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje
Stanje uzorka na prijemu:	Prihvatljivo
Temperatura transporta:	7.0 °C (P -M-P-V-1 1))
Datum i vreme prijema uzorka:	09.10.2026 12:27h
Datum izrade izveštaja:	14.10.2026

Dostaviti:
1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:

M.P.

dr Teodora Marjanović, spec.higijene, načelnik odeljenja

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.
ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.
Odricanje od odgovornosti:
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.
Об 286е

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine REZULTAT TERENSKIH MERENJA	Broj: **6546/4** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7639**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Datum izvršenja: 09.10.2026	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**
1	Temperatura vazduha	°C	P -M-P-V-1 1)	-	19.0
2	Temperatura vode	°C	P -M-P-IV-1 1)	-	16.0

1)Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:
Milija Krstić, teh.uzorkivač

Rezultate verifikovao:
dr Teodora Marjanović, spec.higijene, načelnik odeljenja

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: **6546/4** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7639**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Primljeno: 09.10.2026	Završeno: 12.10.2026
Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**	Merna nesigurnost
1	Miris	-	P -M-P-IV-2 4)	Bez	Bez	/
2	Ukus	-	P -M-P-IV-2 4)	Bez	-	/
3	Mutnoća	NTU	V.M. 33 5)	≤ 1	0.52	0.035
4	Boja	Co-Pt	P -M-P-IV-5-B 4)	≤ 5	< 5	/
5	pH vrednost	-	P -M-P-IV-6-A 4)	6.8 - 8.5	7.01	0.13
6	Nitrati (kao NO_3)	mg/l	P -M-P-V-31-C 4)	≤ 50.0	1.2	0.09
7	Nitriti (kao NO_2)	mg/l	P -M-P-V-32-A 4)	≤ 0.03	< 0.005	/
8	Amonijak (kao NH_3)	mg/l	P -M-P-V-2-B 4)	≤ 0.5	< 0.050	/
9	Hloridi	mg/l	SRPS ISO 9297:1997 SRPS ISO 9297/1:2007	≤ 250	12.4	1.12
10	Utrošak $KMnO_4$	mg/l	P -M-P-IV-9-A 4)	≤ 12	1.97	0.207
11	Elektroprovodljivost	µS/cm	P -M-P-IV-11 4)	≤ 2500	649	16.8

4)Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
5)V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:
Marina Paunović, spec.sanit.hem.

Rezultate verifikovao:
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

З Павловић

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA	Broj: **6546/4** Datum: **14.10.2026**

Identifikacioni broj uzorka: **V7639**	Vrsta uzorka: **Voda za piće** (15)
Primljeno: 09.10.2026	Završeno: 14.10.2026
Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode	
Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (”Sl.list SRJ”, br.42/98 i 44/99 i ”Sl. glasnik RS”, br.28/2019)	

Rb	**Parametar**	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	**Dobijena vrednost**
1	Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija	cfu/ml	P - deo 2.a.1, M - 1.1 [2)]	≤ 100	< 1
2	Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 2.1 [2)]	≤ 10	< 1
3	Koliformne bakterije fekalnog porekla	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 2.2 [2)]	ne sme da sadrži	< 1
4	Streptokoke fekalnog porekla	u 100 ml	VM. MB.2 [3)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
5	Proteus vrste	u 100 ml	P - deo 2.a.1, M - 4.1 [2)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
6	Pseudomonas aeruginosa	u 100 ml	P - deo 2.a.1, M - 6.1 [2)]	ne sme da sadrži	Nije izolovano
7	Sulfitoredukujuće klostridije	cfu/100 ml	P - deo 2.a.1, M - 5.1 [2)]	≤ 1	< 1

[2)]Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990
[3)]V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "*"; (15)Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:
Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije

Rezultate verifikovao:
Dr. med. Jelena Rogožarski Petković, spec. medicinske mikrobiologije